

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **10/06/2026 08:20**
Fin Controle: **10/06/2026 14:22**

Signataire : **ABDALLAH**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2026		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2022		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC							x		x	x							0,00	
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **10/06/2026 08:20**
Fin Controle: **10/06/2026 14:22**

Signataire : **ABDALLAH**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	GLORIA	2023		x		x	x						x	0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	GLORIA	2023		x		x	x						x	0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x						x	0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x						x	0,00	HS Percuté
	Dans atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2015		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
1	BAT Complexe armoire élec RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Pictogramme ajouter
2	BAT Complexe réserve ballon RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
3	BAT Complexe salle musculation RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
4	BAT Complexe salle musculation RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
5	BAT ADMI Bureau RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
6	BAT ADMI salle RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
7	BAT ADMI salle bar RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	Pictogramme ajouter
8	BAT ADMI Local technique RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Pictogramme ajouter
9	BAT ADMI Entrée R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
10	BAT ADMI Entrée R+1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **10/06/2026 08:20**
Fin Controle: **10/06/2026 14:22**

Signataire : **ABDALLAH**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
11	Bungalow RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
12	BAT Perso coté femme RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA				x		x	x					x		0,00	INEXISTANT
13	BAT Perso coté homme RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA				x		x	x					x		0,00	INEXISTANT
14	Bungalow machine RDC	CO2	2 kg	PP				x		x	x					x		0,00	INEXISTANT
15	Atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
16	Atelier RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
17	Loge gardien RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
18	BAT Tribune chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x							0,00	HS +10ans
19	BAT Tribune chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
20	BAT Tribune sortie de secours RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA				x		x	x					x		0,00	INNEXISTANT
21	BAT ADMI Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
22	BAT ADMI Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
23	BAT ADMI Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
24	BAT ADMI Chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **10/06/2026 08:20**

Fin Controle: **10/06/2026 14:22**

Signataire : **ABDALLAH**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S										
Type	Capacité		2014	2015	2016	2017	2020	2022	2023	2024	2026	Total Type
		1										1
CO2	2 kg	1	3		1		3	5	3			16
Eau + Additifs AB	6 Litres	3	2		2		5	4	3		1	20
Poudre ABC	6 kg		1	1	1	1	2	7	1	4		18
Total Extincteurs		5	6	1	4	1	10	16	7	4	1	55

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

STADE ET ANNEXE
27 RUE MARGUERITE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7996**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **10/06/2026 08:20**
Fin Controle: **10/06/2026 14:22**

Signataire : **ABDALLAH**

Synthèse des Opérations

Vérifié	: 55
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 55
Joint	: 55
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 3
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 30
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7996 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.