



# **RAPPORT DE VERIFICATION PERIODIQUE DANS LES ERP / ERT DES INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES ET HYDROCARBURES LIQUEFIES**

*INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLE OU  
HYDROCARBURES LIQUEFIES*



---

**stade et annexes**  
**27 rue Margueritte**  
**93360 NEUILLY PLAISANCE**

---

**Annuelle**

**Date d'émission** 10/9/2024

**Diffusion**

**Vérificateur** RAYANE FEKIH

Le processus d'élaboration du rapport garantit la validation de son contenu

GoProd \_V2-1

Page : **1/8**

---

SEINE ST DENIS Facilities

140 avenue Jean Lolive 93500-PANTIN-01.48.19.93.04-tremblay.qce@qualiconsult.fr

Siège social: 1bis Rue du Petit Clamart – Velizy Plus – Bâtiment E – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY – Tél: 01 40 83 75 75 – Fax: 01 46 30 39 62  
SAS au capital de 200 000 € -R.C.S Versailles 442 848 925 – SIRET 442 848 925 00404 – APE 7120 B - N° Intracommunautaire: FR 61 442 848 925

## SOMMAIRE

|        |                                                           |   |
|--------|-----------------------------------------------------------|---|
| 1.     | CONSTATS DU VERIFICATEUR .....                            | 3 |
| 1.1.   | FORME DES AVIS .....                                      | 3 |
| 1.2.   | SYNTHESE DES OBSERVATIONS.....                            | 4 |
| 2.     | RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS.....            | 4 |
| 2.1.   | CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT.....                  | 4 |
| 2.2.   | CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION.....                   | 4 |
| 2.2.1. | Chaufferie midclub .....                                  | 4 |
| 2.2.2. | Chaufferie fioul tribunes (HS).....                       | 4 |
| 2.2.3. | Chaufferie bat. musculation .....                         | 5 |
| 2.2.4. | Chaufferie dojo.....                                      | 5 |
| 3.     | CONDITIONS D'INTERVENTION .....                           | 5 |
| 3.1.   | RAPPELS REGLEMENTAIRES ERP.....                           | 5 |
| 3.2.   | OBJET DE LA PRESENTE VERIFICATION .....                   | 5 |
| 3.3.   | DISPOSITIONS CONTRACTUELLES .....                         | 6 |
| 3.4.   | REFERENTIEL D'INSPECTION.....                             | 6 |
| 3.5.   | COMMENTAIRES RELATIFS AU DEROULEMENT DE L'INSPECTION..... | 7 |
| 3.6.   | MATERIEL UTILISE .....                                    | 7 |
| 3.7.   | EMISSION DES AVIS.....                                    | 7 |
| 4.     | GLOSSAIRE .....                                           | 7 |

## 1. CONSTATS DU VERIFICATEUR

### 1.1. FORME DES AVIS

- S** **AVIS SATISFAISANT** : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public
- NS** **AVIS NON SATISFAISANT** : Les résultats des vérifications ne satisfassent pas aux exigences requises
- NV** **NON VERIFIE** : La non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, est signalée et motivée au sein du rapport.  
(A) en l'absence d'accompagnement  
(E) non disponible pour raison d'exploitation  
(I) inaccessible
- SO** **SANS OBJET** : La vérification n'a pas lieu d'être compte tenu de l'inexistence de tout ou partie de l'installation visée par cette ou ces dispositions.

Nous rappelons, à l'attention des exploitants, que la responsabilité de QUALICONSULT EXPLOITATION ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dans la correction des anomalies constatées d'une part; ou des non conformités qui n'ont pu être décelées par la présente vérification ou/et compte tenu de l'absence de documents techniques transmis.

Il en est de même pour des dommages liés à la non prise en considération des observations énumérées ci-dessous.

## 1.2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS

| Obs.<br>n° | Observations                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS1        | <b>INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS - Chaufferie fioul tribunes (HS)</b> - Chaudières HS avec parties actives accessibles ainsi que les carters de façade déposés. |
| NS2        | <b>INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS - Chaufferie dojo</b> - La porte de la chaufferie est laissée ouverte.                                                         |
| NS3        | <b>INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS - Chaufferie bat. musculation</b> - Forte odeur de fioul dans la chaufferie.                                                   |

## 2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

### 2.1. CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT

#### CARACTERISTIQUES ET CLASSEMENT ERP DE 5ème CATEGORIE

|                                                                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type d'établissement                                                                             | PE (Etablissement de 5ème catégorie);                           |
| - Effectif maximum admissible :                                                                  | Non communiqué                                                  |
| - Date du PV de la commission de sécurité compétente pris en compte pour le classement :         | Non communiqué                                                  |
| - Autre document ou évaluation justifiant du classement de l' Etablissements de 5ème catégorie : | Effectué par le vérificateur (en absence d'information fournie) |

#### DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE L'INSTALLATION

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Description sommaire : | Chaufferie avec chaudière fioul |
| Registre de sécurité   | Présenté                        |

### 2.2. CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

#### 2.2.1. Chaufferie midclub

|                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identification installation ou équipement                                                                  | Chaufferie midclub                                                          |
| Descriptif de l'installation (vannes, puissances, référence d'équipements et/ou matériels, pressions, ...) | Vanne 1/4                                                                   |
| Type                                                                                                       | LOCAL A-PC/F-C ou local de Co Génération Pu > 70Kw                          |
| Local avec Appareils a combustion de Production de Chaleur ou de Froid                                     | Chaudière(s) a eau chaude ou vapeur (CH23);Appareil(s) de production d'ECS; |

#### 2.2.2. Chaufferie fioul tribunes (HS)

|                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identification installation ou équipement                                                                  | Chaufferie fioul tribunes (HS)                                              |
| Descriptif de l'installation (vannes, puissances, référence d'équipements et/ou matériels, pressions, ...) | Vanne 1/4                                                                   |
| Type                                                                                                       | LOCAL A-PC/F-C ou local de Co Génération Pu > 70Kw                          |
| Local avec Appareils a combustion de Production de Chaleur ou de Froid                                     | Chaudière(s) a eau chaude ou vapeur (CH23);Appareil(s) de production d'ECS; |

### 2.2.3. Chaufferie bat. musculation

|                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identification installation ou équipement                                                                  | Chaufferie bat. musculation                                                 |
| Descriptif de l'installation (vannes, puissances, référence d'équipements et/ou matériels, pressions, ...) | Vanne 1/4                                                                   |
| Type                                                                                                       | LOCAL A-PC/F-C ou local de Co Génération Pu > 70Kw                          |
| Local avec Appareils a combustion de Production de Chaleur ou de Froid                                     | Chaudière(s) a eau chaude ou vapeur (CH23);Appareil(s) de production d'ECS; |

### 2.2.4. Chaufferie dojo

|                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identification installation ou équipement                                                                  | Chaufferie dojo                                                             |
| Descriptif de l'installation (vannes, puissances, référence d'équipements et/ou matériels, pressions, ...) | vanne 1/4                                                                   |
| Type                                                                                                       | LOCAL A-PC/F-C ou local de Co Génération Pu > 70Kw                          |
| Local avec Appareils a combustion de Production de Chaleur ou de Froid                                     | Chaudière(s) a eau chaude ou vapeur (CH23);Appareil(s) de production d'ECS; |

## 3. CONDITIONS D'INTERVENTION

### 3.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES ERP

**Article GN10§1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié** «A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants».

**Article GE6§1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié** «Les vérifications techniques prévues par l'article R 143.34 du Code de la Construction et de l'Habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou des organismes agréés par le ministère de l'intérieur, soit par des techniciens compétents»

**Article GE6§2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié** «Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit »

**Article GE6§3 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié** «Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section.» (Section 2 Chapitre 1 Titre I Livre II)

**Article GE10 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié** «Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être réalisées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant. La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité. Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.»

### 3.2. OBJET DE LA PRESENTE VERIFICATION

Objet de la mission :

Vérification technique annuelle réalisée par techniciens compétents dans les ERT visés par le code du travail (en particulier l'article R. 4224-17) et/ou les ERP du 1er groupe, du 2ème groupe et/ou spéciaux visés par l'article R. 143-34 du CCH et par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 (en particulier les articles GE10, PE4§2, PO1§3, PA1§3, SG1§3, OA1§2, REF5§3, GA11, GA49 et/ou EF3).

#### VERIFICATIONS NON INCLUSES

Ne font pas partie des différents types de vérifications :

Les opérations d'entretien

La vérification des parties non visibles, de l'intérieur des conduits et gaines

La vérification de fonctionnement des appareils d'utilisation et de leurs accessoires de sécurité ou/et d'alarme

La vérification des réservoirs de stockage d'hydrocarbure liquéfié au regard de la réglementation des appareils à pression ou /et de la réglementation des installations classée.

Les limites de prestation définies dans un cadre contractuel par analogie à l'article GE8§2

Les vérifications nécessitant de procéder à des essais destructifs.

Les vérifications au titre de l'article CH58

### 3.3. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Limitations contractuelles

Sans

### 3.4. REFERENTIEL D'INSPECTION

#### TEXTES REGLEMENTAIRES EN FONCTION DU TYPE D'ETABLISSEMENT

La réglementation appliquée à l'établissement contrôlé par QUALICONSULT EXPLOITATION dépend du type d'installation rencontrée, de la réglementation en vigueur et aussi du périmètre contractuel défini dans la l'offre de service entre le Client et QUALICONSULT EXPLOITATION.

Il en est de même pour le périmètre de vérification de QUALICONSULT EXPLOITATION qui est repris sur l'offre de service et limité si besoin contractuellement.

La périodicité du contrôle est définie de façon réglementaire ou contractuelle entre le client et QUALICONSULT EXPLOITATION  
Lexique :

**CdT** : Code du Travail

**ERT** : Etablissement Recevant des Travailleurs

**ERP** : Etablissement Recevant du Public

**CCH** : Code de la Construction et de l'Habitation

**SSI** : Système de Sécurité Incendie

**VRE** : Vérification Réglementaire en Exploitation

**VP** : Vérification Périodique

#### Réglementations applicables pour les vérifications périodiques (VP)

| Type d'établissement | Type - Catégorie         | R. 4224-17 du CdT | R.143-34 du CCH | Arrêté du 25 juin 1980 modifié, articles GB, GE10 | Arrêté du 25 juin 1980 modifié | Arrêté du 22 juin 1990 modifié | Arrêté du 6 janvier 1983 | Arrêté du 23 janvier 1985 | Arrêté du 19 novembre 2001 | Arrêté du 23 Octobre 1986 | Arrêté du 10 novembre 1994 | Arrêté du 9 mai 2006 | Arrêté du 24 décembre 2007 | Arrêté du 9 janvier 1990 |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| ERT                  | Code du Travail          | X                 |                 |                                                   |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
| ERP 1er Groupe       | L (sans espace scénique) | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | L (avec espace scénique) | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | M                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | N                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | O                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | P                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | R                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | S                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | T                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | U                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | V                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | W                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | X                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | Y                        | X                 | X               | X                                                 |                                |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
| ERP 2ème Groupe      | PE                       | X                 | X               |                                                   | X                              | X                              |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | PO                       | X                 | X               |                                                   | X                              | X                              |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | PU                       | X                 | X               |                                                   | X                              | X                              |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | PX                       | X                 | X               |                                                   | X                              | X                              |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
| ERP spéciaux         | PA                       | X                 | X               |                                                   | X                              |                                | X                        |                           |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | CTS                      | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          | X                         |                            |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | SG                       | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          |                           | X                          |                           |                            |                      |                            |                          |
|                      | OA                       | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          |                           |                            | X                         |                            |                      |                            |                          |
|                      | REF                      | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          |                           |                            |                           | X                          |                      |                            |                          |
|                      | PS                       | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          |                           |                            |                           |                            | X                    |                            |                          |
|                      | GA                       | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      | X                          |                          |
|                      | EF                       | X                 | X               |                                                   | X                              |                                |                          |                           |                            |                           |                            |                      |                            | X                        |

**3.5. COMMENTAIRES RELATIFS AU DEROULEMENT DE L'INSPECTION**

|                                                            |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personne ayant accompagné le vérificateur :                | Non accompagné                                                                              |
| Moyens d'accès a tous les éléments :                       | Fournis et adaptés                                                                          |
| Personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite : | Pas de représentant du chef d'établissement à la fin de notre vérification                  |
| Commentaires particuliers :                                | Sans commentaire                                                                            |
| Etendue des essais d'étanchéité                            | Les essais ciblés ont été réalisés sur l'ensemble des installations visibles et accessibles |
|                                                            | Aucun document annexé au registre de sécurité                                               |
| Date de fin de vérification                                | 20/06/2024                                                                                  |

**3.6. MATERIEL UTILISE**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Liste matériel                 | Produit moussant |
| - Détecteur de gaz (Référence) | KIMO             |

**3.7. EMISSION DES AVIS**

| Objet de la vérification                                                                                                            | Avis      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DISPOSITIONS COMMUNES</b>                                                                                                        | <b>S</b>  |
| INSTALLATION DE GAZ COMBUSTIBLE - Réglage des détendeurs de gaz (Hors locaux)                                                       | SO        |
| <b>INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS</b>                                                                                                 | <b>NS</b> |
| Chaufferie fioul tribunes (HS) - Etat apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils                         | NS        |
| Chaufferie bat. musculation - Etat apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils                            | NS        |
| Chaufferie dojo - Etat apparent d'entretien et de maintenance des installations et appareils                                        | NS        |
| Chaufferie fioul tribunes (HS) - Etancheite des canalisations d'alimentation en combustible gazeux                                  | SO        |
| Chaufferie midclub - Manoeuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible                                                 | NV(E)     |
| Chaufferie fioul tribunes (HS) - Manoeuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible                                     | SO        |
| Chaufferie bat. musculation - Manoeuvre des organes de coupure d'alimentation en combustible                                        | NV(E)     |
| Chaufferie fioul tribunes (HS) - Fonctionnement des dispositifs asservissant l'alimentation en combustible a un système de sécurité | SO        |
| Chaufferie midclub - Réglage des détendeurs Gaz                                                                                     | SO        |

**4. GLOSSAIRE**

### **Amenée d'air indirecte**

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci, l'air extérieur pénètre par des amenées d'air directes dans un ou plusieurs locaux soit voisins, soit séparés du local à alimenter, par un seul autre local. L'air peut éventuellement transiter par une circulation.

### **Amenée d'air directe**

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local, l'air extérieur pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation à alimenter, par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures.

### **Appareil de type A (appareil dit "non raccordé") GZ 20.**

Un appareil est de type A lorsqu'il n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de la combustion vers l'extérieur.

Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ;

### **Appareil de type B (appareil dit "raccordé") GZ 20.**

Un appareil est de type B lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de raccordement le reliant à un conduit d'évacuation ou à un autre dispositif d'évacuation. L'air de combustion est prélevé directement dans le local.

### **Appareil de type C (appareil dit "à circuit de combustion étanche") GZ 20.**

Un appareil est de type C lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé ou avec l'air des locaux traversés par le circuit de combustion. L'appareil comporte des dispositifs spécifiques d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion qui prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur. Il n'existe pas d'interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l'appareil.

### **Appareil de coupure automatique**

Appareil comportant un dispositif automatique interrompant l'écoulement gazeux dans les conditions fixées par le constructeur ;

### **Chaudière CH 5§1**

Au sens du présent arrêté, une chaudière est un local local abritant des appareils de production de chaleur par combustion de puissance calorifique totale supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ses dépendances.

Tout appareil ou tout groupement d'appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l'article CH 35 dont la **puissance utile totale est supérieure à 70 kW** doit être placé dans une chaudière conforme aux prescriptions du titre Ier de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.

En complément des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978, l'accès au local s'effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :

- lorsque la chaudière ne comporte qu'un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l'extérieur, sur un hall d'accès public situé au niveau d'évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque la chaudière comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l'article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

En application des articles CH45, CH53§d, et CH54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc...) (L31§4).

### **Local aéré GZ 20**

Local muni d'au moins une baie (porte, fenêtre, châssis,...) d'une surface ouvrante d'au moins 0,4 m² ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure non couverte dont la plus petite dimension est au moins égale à 2 mètres.

### **Local ventilé GZ 20**

Local dont l'air ambiant est renouvelé par introduction d'air et évacuation d'air vicié. Pour les locaux d'utilisation du gaz :

- l'introduction d'air s'effectue par une amenée d'air directe ou indirecte ;
- l'évacuation d'air vicié par les produits de la combustion s'effectue vers l'extérieur soit directement à travers une paroi, soit par l'intermédiaire d'un conduit.

### **Organe de coupure**

Vanne, robinet ou obturateur ;

Un organe de coupure est dit « à fermeture rapide » lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manœuvre mise à disposition conformément aux termes de l'article 29 (2°, b) ; Un organe de coupure est dit « à fermeture rapide et commande manuelle » quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manœuvre incorporée ;

### **Récipients mobiles (GZ4)**

(bouteilles ou conteneurs) : les récipients dont l'emballage est effectué en dehors de leur emplacement de stockage dans des dépôts spécialisés.

Cette catégorie de récipients comprend, d'une part, les bouteilles, qui peuvent être déplacées manuellement et, d'autre part, les conteneurs qui ne peuvent être déplacés qu'à l'aide d'un engin de manutention ;

### **Récipients fixes (GZ4) :**

(réservoirs) : les récipients disposant d'organes de sécurité et dont l'emballage s'effectue sur le lieu même de leur implantation à partir d'engins ravitailleurs spécialisés.

### **Sous-station**

local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.

- Est assimilable à une sous-station un local abritant un générateur alimenté en énergie électrique et fournissant la chaleur à un réseau