

# Rapport de vérification réglementaire en exploitation

N° 150949902601R002

Référence  
client

Marché 2026-12



Vérification des installations électriques et d'éclairage effectuée dans le cadre du règlement de sécurité des ERP

Entreprise

COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE  
STADE ET ANNEXES  
27, RUE MARGUERITTE  
BÂTIMENTS SPORTIFS  
93360 NEUILLY PLAISANCE  
Latitude : 48.85594, Longitude : 2.51514

## STADE ET ANNEXES



Adresse  
de  
facturation

COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE  
6 Rue du General de Gaulle  
93360 NEUILLY PLAISANCE

Lieu de  
vérification

COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE  
STADE ET ANNEXES  
27, RUE MARGUERITTE  
BÂTIMENTS SPORTIFS  
93360 NEUILLY PLAISANCE

Périodicité

ANNUELLE

Dates de  
vérification

29/05/2026 au 12/06/2026

Nom et visa du  
signataire

DE OLIVEIRA SERGE

Pièces  
jointes

Observation(s)

Observation(s) constatée(s)

Date du  
rapport

17/06/2026

Reproduction partielle interdite sans  
accord écrit de DEKRA  
Listes des implantations et portées de  
l'accréditation disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



DEKRA Industrial SAS,  
Siège Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue Stuart Mill, CS 70308, 87008  
LIMOGES Cedex 1  
[www.dekra-industrial.fr](http://www.dekra-industrial.fr) - N°TVA FR 44 433 250 834  
SAS au capital de 25 060 000 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120 B



ACT EXPLOIT IDF 93 94  
22 RUE SAARINEN  
IMMEUBLE STRASBOURG  
CS 50545  
94518 RUNGIS CEDEX  
Tél. : 01.55.48.23.17  
SIRET : 43325083400010

# Préambule

*Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport réglementaire de vérification en exploitation (RVRE) des installations électriques, rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée, dans le cadre de la prévention des risques d'incendie et de panique liés aux installations électriques et à l'éclairage.*

*Elaboré selon un processus défini dans le système de management Qualité DEKRA, conforme aux exigences réglementaires applicables, et notamment aux articles GE6 à GE9 du règlement de sécurité des ERP et à leur appendice, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention en informant l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il puisse prendre toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées*

*Le « Récapitulatif des observations » présente les non-conformités ou anomalies relevées sur vos installations. L'absence d'observation signifie que l'installation ne comportait pas d'anomalie en rapport avec l'objet de la mission lors de notre intervention.*

*Le chapitre suivant « Renseignements généraux et administratifs » présente les caractéristiques générales de l'établissement ; il est suivi d'un chapitre « Conditions d'intervention et descriptif sommaire des installations vérifiées »*

*La vérification proprement dite des installations électriques et d'éclairage, ainsi que de l'état de l'éventuelle installation extérieure de protection contre la foudre (paratonnerre), fait l'objet du dernier chapitre.*

*La vérification des installations non modifiées donne lieu à des avis S (satisfaisant), NV (non vérifié) ou NS (non satisfaisant) portant exclusivement sur les articles du règlement de sécurité des ERP cités par l'article EL19 dudit règlement. Nous vous rappelons par ailleurs que la vérification des installations neuves ou modifiées n'entre pas dans le cadre de cette mission, ces installations devant faire l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT).*

*D'une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations mises à notre disposition, des conditions de vérification et des constats réalisés à la date de notre vérification .*

*Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de vous adresser au responsable de l'agence dont les coordonnées figurent au bas de la première page en rappelant le numéro de ce rapport.*

*Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois à compter de la date du rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.*

**Obligation du chef d'établissement.-** Les comptes rendus des vérifications techniques doivent être tenus à la disposition des membres de la commission de sécurité et présentés lors des visites de contrôle

**Propriété, conservation.-** Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation.

**Confidentialité.-** Sauf demande particulière des ministères en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à son établissement, qu'avec l'accord préalable du client.

## Sommaire

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS .....                                                    | 4  |
| ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC.....                                                   | 5  |
| RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS .....                                         | 5  |
| MATÉRIELS DE MESURE OU D'ESSAI UTILISÉS .....                                           | 5  |
| CADRE DE LA VÉRIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE | 6  |
| Cadre de la vérification.....                                                           | 6  |
| Descriptif sommaire des installations vérifiées.....                                    | 6  |
| VERIFICATION EN EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE .....         | 7  |
| Installation examinée : Plusieurs bâtiments du stade .....                              | 7  |
| ANNEXES .....                                                                           | 10 |
| Symboles et abréviations .....                                                          | 10 |

## RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Un \* placé devant le N° signale une observation antérieure.

| N° | Point de contrôle | Observation | Page |
|----|-------------------|-------------|------|
|----|-------------------|-------------|------|

## ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

## VERIFICATION EN EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE

## Installation examinée: Plusieurs bâtiments du stade

|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | Existence de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques.                                                                                                                                                            | <p>Absence de moyens d'extinction dans le local TGBT</p> <p><u>Préconisation</u> : Placer des extincteurs appropriés aux tensions mises en œuvre dans le local.</p> <p><u>Article</u> : EL5 §4</p> <p><u>Date de 1er Constat par DEKRA</u> : 29/05/2026</p>                                | 7 |
| <b>2</b> | Eclairage de sécurité par installation fixe et par BAPI.                                                                                                                                                                     | <p>Absence de bloc autonome portable d'intervention dans le local TGBT</p> <p><u>Préconisation</u> : En mettre un à disposition dans le local.</p> <p><u>Article</u> : EL5 §5</p> <p><u>Date de 1er Constat par DEKRA</u> : 29/05/2026</p>                                                 | 7 |
| <b>3</b> | Dans les locaux et dégagements accessibles au public, les dispositifs de commande ou de protection non prévus pour être commandés par le public sont à au moins 2,50 m du sol ou sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. | <p>Plusieurs portes d'armoires électriques ne sont pas maintenues fermées à clé</p> <p><u>Préconisation</u> : A fermer à clé</p> <p><u>Article</u> : EL11 §4</p> <p><u>Date de 1er Constat par DEKRA</u> : 29/05/2026</p>                                                                  | 8 |
| <b>4</b> | Installations entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement.                                                                                                                                                       | <p>Voir observations relatives à l'état et le fonctionnement des installations électriques mentionnées dans notre rapport Code du travail.</p> <p><u>Article</u> : EL18 §1</p> <p><u>Date de 1er Constat par DEKRA</u> : 29/05/2026</p>                                                    | 8 |
| <b>5</b> | Notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement annexée au registre de sécurité.                                                                                                                       | <p>Absence de notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité.</p> <p><u>Préconisation</u> : A créer et à annexer au registre de sécurité.</p> <p><u>Article</u> : EC13 al.2</p> <p><u>Date de 1er Constat par DEKRA</u> : 29/05/2026</p> | 9 |

## ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

## Cadre de la vérification

Réglementation applicable :

Article R143-34 du code de la construction et de l'habitation et A.M du 25.06.1980 Règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public

## Renseignements sur l'établissement

Constitution de l'établissement en terme de bâtiments :

Plusieurs bâtiments

## • Classement

| Bâtiment                        | Type ERP | Catégorie | Effectif maximum du public admissible | Commentaires |
|---------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| Bâtiment tribune                | X        | 4         |                                       |              |
| Bâtiment tennis couvert et dojo | X        | 4         |                                       |              |
| Bâtiment musculation            | X        | 5         |                                       |              |
| Bâtiment administration         | W        | 5         |                                       |              |

Origine du classement utilisé :

En l'absence de classement communiqué, le type et la catégorie sont estimés par le vérificateur pour servir de base à la vérification. Ils ne peuvent être utilisés à d'autres fins

## • Identification du propriétaire et/ou de l'exploitant :

Exploitant  
Mairie de Neuilly Plaisance

## • Registre de securite :

Visé par le vérificateur et disponible auprès de  
Non présenté

## Prescriptions éventuelles de la commission de sécurité

Procès verbal relatif à la dernière visite de contrôle de la commission de sécurité non communiqué

## MATÉRIELS DE MESURE OU D'ESSAI UTILISÉS

Les matériels de mesure ou d'essai utilisés dans le cadre du présent RVRE sont identiques à ceux listés dans le rapport DEKRA réalisé au titre du code du travail également joint.

**CADRE DE LA VÉRIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS  
ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE****Cadre de la vérification****Etendue des installations vérifiées**

Ensemble des installations électriques et d'éclairage de l'établissement  
Électriques

**Référentiel appliqué lors de la vérification**

Le rapport de VRAT ne nous ayant pas été communiqué, le maintien à  
l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions du RS en  
vigueur

**Essais réalisés au cours de la vérification**

Pas d'essais réalisé en l'absence d'autorisation

**Descriptif sommaire des installations vérifiées****Sources d'alimentation**

Alimentation(s) normale(s) :

Alimentation depuis le distributeur en 400V TRI, régime de neutre TT  
Alimentation depuis le distributeur en 230V pour le bâtiment vestiaires

Alimentation de remplacement :

Néant

**Locaux de service électrique**

Absence de local de service électrique

**Locaux à risques particuliers d'incendie**

Chaufferie > 70 KW

## VERIFICATION EN EXPLOITATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET D'ECLAIRAGE

### Installation examinée : Plusieurs bâtiments du stade

Légende des avis : (S) Satisfaisant, (NS) Non Satisfaisant, (SO) Sans Objet en l'absence d'installation ou d'équipement concerné, (NV) Disposition Non Vérifiée.

#### Installations électriques

##### • Maintien en état de l'installation électrique nominal-remplacement

Source de remplacement

| Avis | Obs    | Dispositions                                                                                                                                                                                                        | Commentaires |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SO   | EL4 §4 | Alimentation par la source de remplacement de l'éclairage de remplacement, des chargeurs des SC et des circuits des BAES et fonctionnement de l'éclairage de sécurité sur défaillance de la source de remplacement. |              |
| SO   | EL4 §4 | Eclairage de sécurité des ERP comportant des locaux à sommeil complété selon les conditions prévues dans les dispositions particulières                                                                             |              |

Locaux de service électrique

| Avis | Obs                 | Dispositions                                                      | Commentaires |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| S    | EL5 §1              | Accès réservé aux personnes qualifiées.                           |              |
| NS   | EL5 §4 <sup>1</sup> | Existence de moyens d'extinction adaptés aux risques électriques. |              |
| NS   | EL5 §5 <sup>2</sup> | Eclairage de sécurité par installation fixe et par BAPI.          |              |

Batteries d'accumulateur

| Avis | Obs    | Dispositions                                                                                                            | Commentaires |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SO   | EL8 §3 | Maintien des conditions de ventilation des locaux et enveloppes contenant des batteries d'accu (NFC15-100 art 554-2-3). |              |

Canalisations

| Avis | Obs     | Dispositions                                                                                    | Commentaires |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S    | EL10 §4 | Maintien de l'obturation selon NFC15-100 527.2 des traversées de parois présentant un degré CF. |              |

<sup>1</sup> Absence de moyens d'extinction dans le local TGBT Placer des extincteurs appropriés aux tensions mises en œuvre dans le local. [Art. EL5 §4]

Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026

Identification Observation : 150949902601-002-1

<sup>2</sup> Absence de bloc autonome portable d'intervention dans le local TGBT En mettre un à disposition dans le local. [Art. EL5 §5]

Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026

Identification Observation : 150949902601-002-2

## Appareillages et appareils d'utilisation

| Avis | Obs                  | Dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commentaires |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SO   | EL11 §3              | Les enseignes lumineuses HT ou BT sont équipées d'un dispositif omnipolaire de coupure d'urgence et de sectionnement en basse tension nécessitant une action intentionnelle pour réalimenter le circuit après coupure. Leurs enveloppes sont en matériaux M3 ou DS1d0 ou satisfaisant à l'essai au fil incandescent à 650°C |              |
| NS   | EL11 §4 <sup>3</sup> | Dans les locaux et dégagements accessibles au public, les dispositifs de commande ou de protection non prévus pour être commandés par le public sont à au moins 2,50 m du sol ou sous la dépendance d'une clé ou d'un outil.                                                                                                |              |
| S    | EL11 §7              | Fiches multiples interdites. PC en nombre adapté pour limiter l'emploi de socles mobiles et disposées pour réduire la longueur des canalisations mobiles afin que celles-ci ne puissent pas faire obstacle à la circulation.                                                                                                |              |

- Maintien en état des installations de sécurité**

Tableau des installations de sécurité alimenté par une AES

| Avis | Obs     | Dispositions                                                                                                                                                                                                                | Commentaires |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SO   | EL15 §3 | Report de la signalisation de la coupure des dispositifs de charge des batteries d'accu alimentant des installations de sécu au poste de sécu, ou dans un emplacement non accessible au public et habituellement surveillé. |              |
| SO   | EL17    | Report de la signalisation des défauts d'isolement signalés par les CPI des installations de sécurité au poste de sécurité, ou dans un emplacement non accessible au public et habituellement surveillé.                    |              |

- Etat d'entretien et de maintenance des installations électriques**

| Avis | Obs                  | Dispositions                                                                                                                              | Commentaires |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NS   | EL18 §1 <sup>4</sup> | Installations entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement.                                                                    |              |
| S    | EL18 §2              | Présence physique d'une personne qualifiée pendant la présence du public pour assurer l'exploitation et l'entretien quotidien.            |              |
| SO   | EL18 §4              | Entretien régulier des GES et mention des essais périodiques dans un registre d'entretien tenu à la disposition de la commission de sécu. |              |

<sup>3</sup> Plusieurs portes d'armoires électriques ne sont pas maintenues fermées à clé A fermer à clé [Art. EL11 §4]

Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026

Identification Observation : 150949902601-002-3

<sup>4</sup> Voir observations relatives à l'état et le fonctionnement des installations électriques mentionnées dans notre rapport Code du travail. [Art. EL18 §1]

Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026

Identification Observation : 150949902601-002-4

**Installations d'éclairage**

- Maintien en état des installations et des appareils d'éclairages normal**

| Avis | Obs    | Dispositions                                                                                                                                          | Commentaires |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S    | EC5 §3 | Les appareils mobiles d'éclairage ne constituent qu'un éclairage d'appoint, sont placés en dehors des axes de circulation et alimentés selon EL11 §7. |              |
| S    | EC6 §5 | Les appareils d'éclairage sont fixes ou suspendus.                                                                                                    |              |
| SO   | EC6 §6 | Utilisation limitée de lampes à décharge à amorçage long (t>15s).                                                                                     |              |

- Maintien en état des installations et des appareils d'éclairages de sécurité**

| Avis | Obs    | Dispositions                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commentaires |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S    | EC7    | L'éclairage de sécu est à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement et est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage N/R. En cas de disparition de l'alimentation N/R l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité. |              |
| SO   | EC9 §1 | Eclairage par l'éclairage d'évacuation des indications de balisage visées par l'article CO42.                                                                                                                                                                                 |              |

- Etat d'entretien et de maintenance des installations d'éclairages de sécurité**

| Avis | Obs               | Dispositions                                                                                           | Commentaires          |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S    | EC13              | Existence d'un stock de lampes de rechange.                                                            |                       |
| NS   | EC13 <sup>5</sup> | Notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement annexée au registre de sécurité. |                       |
| NV   | EC14 §3           | Consignation dans le registre de sécurité des essais mensuels et semestriels réalisés.                 | Registre non présenté |

**Installations extérieure de protection foudre**

| Avis | Obs | Dispositions                                                                                     | Commentaires |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SO   |     | Etat apparent des dispositifs de capture et de leurs fixations.                                  |              |
| SO   |     | Etat apparent des conducteurs de toiture et de leurs fixations.                                  |              |
| SO   |     | Etat apparent des conducteurs de descente, de leurs fixations, bornes et protections mécaniques. |              |
| SO   |     | Etat apparent des liaisons équipotentielles (conducteurs et connexions).                         |              |
| SO   |     | Etat apparent des conducteurs de terre et de leurs connexions accessibles                        |              |

**5**

Absence de notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité. A créer et à annexer au registre de sécurité. [Art. EC13 al.2]

Date de 1er Constat par DEKRA : 29/05/2026

Identification Observation : 150949902601-002-5

# ANNEXES

## Symboles et abréviations

### Domaines de tension

|                                     |                                                  |                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| T.B.T. : Domaine Très Basse Tension | COURANT ALTERNATIF (AC)<br>$U \leq 50 \text{ V}$ | COURANT CONTINU LISSE (DC)<br>$U \leq 120 \text{ V}$ |
| B.T. : Domaine Basse Tension        | $50 \text{ V} < U \leq 1000 \text{ V}$           | $120 \text{ V} < U \leq 1500 \text{ V}$              |
| H.T.A. : Domaine Haute Tension A    | $1000 \text{ V} < U \leq 50\,000 \text{ V}$      | $1500 \text{ V} < U \leq 75\,000 \text{ V}$          |
| H.T.B. : Domaine Haute Tension B    | $50\,000 \text{ V} < U$                          | $75\,000 \text{ V} < U$                              |

### Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100 (2002)

|      |                                                        |            |         |                                                               |
|------|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| AE 1 | Présence négligeable de corps solides                  | IP 0X      | AQ2     | Niveau kéraunique > 25 jours par an                           |
|      | Protection contacts directs avec le doigt              | IP 2X      |         |                                                               |
| AE 2 | Présence de petits objets ( $\geq 2,5 \text{ mm}$ )    | IP 3X      | BE2     | Risques d'incendie                                            |
| AE 3 | Présence de très petits objets ( $\geq 1 \text{ mm}$ ) | IP 4X      | BE3     | Risques d'explosion                                           |
| AE 4 | Présence de poussières                                 | IP 5X / 6X | BE4     | Risques de contamination alimentaire                          |
| AD 1 | Présence d'eau négligeable                             | IP X0      |         |                                                               |
| AD 2 | Chute de gouttes d'eau                                 | IP X1      | BD2     | Evacuation longue (IGH)                                       |
| AD 3 | Eau en pluie                                           | IP X3      | BD3     | Evacuation encombrée (ERP)                                    |
| AD 4 | Projection d'eau                                       | IP X4      |         |                                                               |
| AD 5 | Jets d'eau                                             | IP X5      |         |                                                               |
| AD 6 | Paquets d'eau                                          | IP X6      |         |                                                               |
| AD 7 | Immersion                                              | IP X7      | Nota :  | les conditions normales correspondent en général à l'indice 1 |
| AD 8 | Submersion                                             | IP X8      |         |                                                               |
| AG 1 | Chocs mécaniques faibles (0,2 J)                       | IK 02      |         |                                                               |
| AG 2 | Chocs mécaniques moyens (2 J)                          | IK 07      |         |                                                               |
| AG 3 | Chocs mécaniques importants (5 J)                      | IK 08      | Code IP | Degré de protection (corps solides et eau)                    |
| AG 4 | Chocs mécaniques très importants (20 J)                | IK 10      | Code IK | Degré de protection (impacts mécaniques)                      |

### Classes des matériels

|    |                                                                     |   |                                |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| 0  | Pas de moyen de protection par mise à la terre                      | I | Protection par mise à la terre |
| II | Isolation double ou renforcée, par construction ou par installation |   |                                |

### Schémas des liaisons à la terre

|        |                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT     | La source d'alimentation est isolée, ou un point est relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance, les masses étant reliées à la terre |
| TN     | Un point de l'alimentation est relié directement à la terre, les masses étant reliées à ce point                                               |
| TN-C   | Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans l'ensemble de l'installation                                                 |
| TN-S   | Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincts                                                                                |
| TN-C-S | Les conducteurs neutre et de protection sont confondus dans une partie de l'installation                                                       |
| TT     | Un point de l'alimentation est directement relié à la terre, et les masses à une prise de terre distincte                                      |

### Appareillages de coupure et protection

|    |                            |     |                                  |     |                                            |
|----|----------------------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| AU | Arrêt d'urgence            | CPI | Contrôleur permanent d'isolement | DDR | Dispositif à courant différentiel résiduel |
| In | Courant nominal ou assigné | Ir  | Courant de réglage thermique     | PdC | Pouvoir de coupure                         |

### Comportement au feu des matériaux, des canalisations électriques et éléments de construction

|     |                                     |     |                                            |     |                                      |
|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| M0  | Matériaux incombustibles            | M1  | Matériaux non inflammables                 | M2  | Matériaux difficilement inflammables |
| M3  | Matériaux moyennement inflammables  | M4  | Matériaux facilement inflammables          |     |                                      |
| C1  | Câble non propagateur de l'incendie | C2  | Canalisation non propagatrice de la flamme | CR1 | Câble résistant au feu               |
| CTP | Cheminement technique protégé       | VTP | Volume technique protégé                   |     |                                      |
| E   | Étanchéité au feu                   | I   | Isolation thermique                        | R   | Capacité portante                    |

Exemple REI 60 : Capacité portante, étanchéité au feu et isolation thermique assurées pour une durée de 60 min

Ancienne classification :

|    |           |    |              |    |                  |
|----|-----------|----|--------------|----|------------------|
| CF | Coupe-feu | PF | Pare-flammes | SF | Stabilité au feu |
|----|-----------|----|--------------|----|------------------|

### Divers

|       |                                                                     |             |                                                           |       |                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| AES   | Alimentation électrique de sécurité                                 | ASI         | Alimentation sans interruption                            | B     | Bon                                                 |
| BAEH  | Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour l'habitation             | BAES - AEAS | Bloc autonome d'éclairage de sécurité                     | BAPI  | Bloc autonome portatif d'intervention               |
| CCH   | Code de la construction et de l'habitation                          | CNA         | Coupure non autorisée                                     | EC    | Appareil d'éclairage                                |
| ERP   | Etablissement recevant du public                                    | GES         | Groupe électrogène de sécurité                            | IGH   | Immeuble de grande hauteur                          |
| INAC  | Inaccessible                                                        | Ib          | Courant d'emploi d'une canalisation                       | Iz    | Courant admissible d'une canalisation               |
| Isol. | Isolément                                                           | M           | Mauvais                                                   | NE    | Non effectué(e)                                     |
| Rc    | Résistance de continuité                                            | RS          | Règlement de sécurité                                     | RVRAT | Rapport de vérification réglementaire après travaux |
| RVRE  | Rapport de vérification réglementaire en exploitation               | RVRMD       | Rapport de vérification réglementaire sur mise en demeure | SEI   | Sécurité des personnes dans les ERP et IGH          |
| SI    | Sans indication                                                     | SO          | Sans objet                                                | SSI   | Système de sécurité incendie                        |
| STI   | Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels | U           | Tension nominale entre phases                             | Uo    | Tension nominale Phase-Terre                        |



**Classification des ERP selon le type (art. R.143-18 du CCH et GN1 du RS des ERP)**

|     |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J   | Structures d'accueil pour personnes âgées                                                                                 |
| L   | Salles d'audition, de conférences, de réunions, salles de spectacles, de projection, à usages multiples                   |
| M   | Magasins de vente                                                                                                         |
| N   | Restaurants ou débits de boissons                                                                                         |
| O   | Hôtels ou pensions de famille                                                                                             |
| P   | Salles de danse ou salles de jeux                                                                                         |
| R   | Crèches, maternelles, jardins d'enfants, haltes-garderies, établissements d'enseignement, internats, colonies de vacances |
| S   | Bibliothèques ou centres de documentation                                                                                 |
| T   | Salles d'exposition                                                                                                       |
| U   | Etablissements de soins                                                                                                   |
| V   | Etablissements de culte                                                                                                   |
| W   | Administrations, banques, bureaux                                                                                         |
| X   | Etablissements sportifs couverts                                                                                          |
| Y   | Musées                                                                                                                    |
| CTS | Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes                                          |
| EF  | Etablissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux en stationnement sur les eaux intérieures                    |
| GA  | Gares accessibles au public                                                                                               |
| OA  | Hôtels-restaurants d'altitude                                                                                             |
| PA  | Etablissements de plein air                                                                                               |
| PS  | Parcs de stationnement couverts                                                                                           |
| REF | Refuges de montagne                                                                                                       |
| SG  | Structures gonflables                                                                                                     |

**Classification des ERP selon la catégorie (art. R.143-19 du CCH)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>re</sup> catégorie                                                                                                                                                                                                                                        | au-dessus de 1 500 personnes                                                                                                                                                               |
| 2 <sup>e</sup> catégorie                                                                                                                                                                                                                                         | de 701 à 1 500 personnes                                                                                                                                                                   |
| 3 <sup>e</sup> catégorie                                                                                                                                                                                                                                         | de 301 à 700 personnes                                                                                                                                                                     |
| 4 <sup>e</sup> catégorie                                                                                                                                                                                                                                         | 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5 <sup>e</sup> catégorie                                                                                     |
| 5 <sup>e</sup> catégorie                                                                                                                                                                                                                                         | établissements faisant l'objet de l'article R.143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation |
| <i>Pour les ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie on distingue :</i>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| - les PE : Petits établissements                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
| - les PO : petits hôtels                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
| - les TPO : très petits hôtels (établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours)         |                                                                                                                                                                                            |
| - les MAM : maisons d'assistants maternels (regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistants maternels) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants |                                                                                                                                                                                            |
| - les PEH : petits établissements d'hébergement                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| - les PU : petits établissements sanitaires                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| les PX : petits établissements sportifs                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| <i>Nota :</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| <i>Pour l'application du règlement de sécurité l'article GN1§2 classe les ERP en deux groupes :</i>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| - le 1 <sup>er</sup> groupe comprend les ERP des 1 <sup>re</sup> , 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> catégorie                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| - le 2 <sup>ème</sup> groupe comprend les ERP de 5 <sup>e</sup> catégorie                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |

**Classification des IGH (art. R.146-4 du CCH)**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GHA   | Immeubles à usage d'habitation                                                                                                                                                                                                                                             |
| GHO   | Immeubles à usage d'hôtel                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GHR   | Immeubles à usage d'enseignement                                                                                                                                                                                                                                           |
| GHS   | Immeubles à usage de dépôts d'archives                                                                                                                                                                                                                                     |
| GHU   | Immeubles à usage sanitaire                                                                                                                                                                                                                                                |
| GHW 1 | Immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R.146-5 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R.146-3 est comprise entre 28 et 50 mètres                                                    |
| GHW 2 | Immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres                                                                                                                                                     |
| GHZ   | Immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par des arrêtés |
| GHTC  | Immeubles à usage de tour de contrôle                                                                                                                                                                                                                                      |
| ITGH  | Immeubles de très grande hauteur : corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.             |